

Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 22.09.2019 по 20.10.2019 (29 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная,,
Договор :
Адрес : ул. Кирова, д. 30 А (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : КА103012
Температура холодной воды, С : 5,00
ППР1: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч) ППР2: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
22.09.2019	24.00	402.440	401.915	50.01	44.10	5.91	0.525	0.000	2.357
23.09.2019	23.95	335.232	334.508	50.94	43.60	7.34	0.724	0.000	2.461
24.09.2019	24.00	345.041	344.601	49.99	42.87	7.12	0.440	0.000	2.451
25.09.2019	23.98	324.974	324.537	49.00	41.81	7.18	0.437	0.000	2.332
26.09.2019	24.00	318.492	318.066	50.19	42.44	7.75	0.426	0.000	2.464
27.09.2019	24.00	322.775	321.914	49.94	42.34	7.60	0.861	0.000	2.461
28.09.2019	24.00	330.936	330.490	50.79	43.08	7.71	0.446	0.000	2.550
29.09.2019	23.93	327.082	326.657	49.71	42.35	7.37	0.424	0.000	2.405
30.09.2019	24.00	334.272	333.853	47.39	40.86	6.53	0.418	0.000	2.179
01.10.2019	24.00	341.372	340.969	46.53	40.43	6.10	0.404	0.000	2.068
02.10.2019	24.00	377.878	377.434	46.16	40.82	5.34	0.444	0.000	2.012
03.10.2019	23.98	376.617	376.136	45.76	40.58	5.18	0.481	0.000	1.946
04.10.2019	20.65	301.793	301.385	42.69	38.42	4.28	0.408	0.000	1.472
05.10.2019	24.00	372.413	371.924	46.65	41.24	5.41	0.489	0.000	2.012
06.10.2019	23.95	372.456	371.899	50.55	43.99	6.56	0.557	0.000	2.437
07.10.2019	24.00	381.867	381.353	45.57	40.52	5.06	0.514	0.000	1.925
08.10.2019	23.98	374.624	374.070	47.10	41.38	5.72	0.554	0.000	2.142
09.10.2019	24.00	375.419	374.825	49.30	42.88	6.42	0.594	0.000	2.408
10.10.2019	23.98	375.812	375.178	49.83	43.29	6.55	0.634	0.000	2.456
11.10.2019	24.00	380.102	379.461	46.18	40.62	5.56	0.641	0.000	2.108
12.10.2019	23.98	376.070	375.464	46.34	40.72	5.61	0.606	0.000	2.109
13.10.2019	23.97	375.934	375.308	44.88	39.62	5.26	0.626	0.000	1.975
14.10.2019	24.00	375.195	374.522	45.87	40.23	5.64	0.673	0.000	2.112
15.10.2019	24.00	375.207	374.534	48.17	41.97	6.20	0.672	0.000	2.325
16.10.2019	23.98	375.977	375.313	49.49	42.88	6.61	0.664	0.000	2.482
17.10.2019	24.00	373.541	372.826	49.56	42.99	6.57	0.715	0.000	2.451
18.10.2019	24.00	376.264	375.590	47.72	41.55	6.17	0.673	0.000	2.314
19.10.2019	24.00	380.251	379.534	49.04	42.53	6.51	0.717	0.000	2.470
20.10.2019	23.95	376.362	375.605	48.96	42.31	6.65	0.757	0.000	2.503
Среднее	23.87	360.565	359.996	48.08	41.81	6.27	0.570	0.000	2.255
Итого	692.30	10 456.398	10 439.871	-	-	-	16.527	0.000	65.386
Разность	-	16.527		6.27		-	16.527		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	НКП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	692.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.57	0.00	3.03	696.00
Ерасч.	65.386								

Показания интеграторов:

Итого: 65,672 Гкал

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
22.09.2019 00:00	504 920.494	503 164.530	5 090.364	69 090.45
20.10.2019 23:59	515 376.892	513 604.401	5 155.751	69 782.75
Разность	10 456.398	10 439.871	65.386	692.30

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания «Дружная»
ИНН 5959000669 КПП 434501001
610008 г. Киров, Нововятский район,
ул. Красноармейская, 3
телефон/факс: (8332) 70-70-79

Ответственный за учет тепловой энергии :

Отчет принят 20 г.

МУП «ЖТС»
Россия, 610013, Кировская область,
г. Киров, ул. Коммуны, д. 1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582

Отчет подготовлен 21.10.2019 17:24:48

Гкал	Время нормальной работы	Время остановки счета	Добор за время остановки счета	Итого
65,386	692,30	3,03	0,286	65,672

Ведущий инженер-энергетик
МУП "Кировские тепловые сети"

Т.С. Чупракова

