

Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 21.11.2019 по 20.12.2019 (30 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная,,
Договор :
Адрес : ул. Кирова, д. 30 А (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : КА103012
Температура холодной воды, С : 5,00
ППР1: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч) ППР2: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
21.11.2019	24.00	365.225	364.327	66.57	54.47	12.10	0.898	0.000	4.395
22.11.2019	23.97	373.492	372.433	62.36	51.63	10.73	1.058	0.000	3.987
23.11.2019	23.98	380.546	379.498	63.33	52.32	11.01	1.048	0.000	4.171
24.11.2019	23.98	381.964	380.907	62.74	52.00	10.74	1.058	0.000	4.085
25.11.2019	24.00	378.214	377.140	62.62	51.98	10.64	1.075	0.000	4.011
26.11.2019	23.95	377.335	376.291	61.66	51.28	10.38	1.043	0.000	3.905
27.11.2019	24.00	379.366	378.331	56.75	47.92	8.83	1.035	0.000	3.339
28.11.2019	23.98	380.096	378.381	57.32	48.18	9.14	1.715	0.000	3.492
29.11.2019	24.00	379.372	378.309	56.74	47.76	8.98	1.063	0.000	3.396
30.11.2019	23.98	380.133	379.086	56.61	47.56	9.05	1.047	0.000	3.430
01.12.2019	24.00	379.296	378.212	56.58	47.56	9.03	1.084	0.000	3.415
02.12.2019	23.93	378.837	377.805	59.57	49.69	9.88	1.032	0.000	3.732
03.12.2019	23.98	379.912	378.872	58.94	49.39	9.55	1.040	0.000	3.618
04.12.2019	23.92	379.819	378.807	59.28	49.72	9.57	1.012	0.000	3.623
05.12.2019	24.00	379.179	378.119	59.97	50.23	9.74	1.060	0.000	3.682
06.12.2019	24.00	379.521	378.559	52.92	45.23	7.69	0.962	0.000	2.910
07.12.2019	23.98	380.052	379.114	52.83	45.22	7.61	0.938	0.000	2.887
08.12.2019	24.00	380.198	379.296	52.85	45.25	7.60	0.902	0.000	2.878
09.12.2019	23.97	380.303	379.468	52.46	44.96	7.50	0.835	0.000	2.847
10.12.2019	24.00	381.086	380.354	52.23	44.89	7.33	0.732	0.000	2.789
11.12.2019	23.98	381.670	380.966	53.62	45.76	7.86	0.704	0.000	2.993
12.12.2019	23.98	379.518	378.810	60.02	50.27	9.75	0.709	0.000	3.690
13.12.2019	24.00	378.845	378.147	61.23	51.19	10.04	0.698	0.000	3.800
14.12.2019	23.98	381.741	381.030	61.90	51.65	10.25	0.711	0.000	3.907
15.12.2019	24.00	381.862	381.159	61.61	51.39	10.22	0.703	0.000	3.899
16.12.2019	24.00	382.192	381.513	58.28	49.01	9.26	0.679	0.000	3.533
17.12.2019	24.00	381.418	380.748	57.18	48.36	8.82	0.670	0.000	3.360
18.12.2019	24.00	363.188	362.539	55.73	47.07	8.66	0.649	0.000	3.129
19.12.2019	24.00	381.407	380.753	52.63	45.08	7.55	0.654	0.000	2.873
20.12.2019	23.97	383.202	382.518	56.06	47.33	8.73	0.684	0.000	3.341
Среднее	23.99	378.966	378.050	58.09	48.81	9.28	0.917	0.000	3.504
Итого	719.55	11 368.988	11 341.490	-	-	-	27.498	0.000	105.119
Разность	-	27.498		9.28		-	27.498		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	НКП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	719.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.43	720.00
Ерасч.	105.119								

Показания интеграторов: *Итого: 105,182 Гкал*

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
21.11.2019 00:00	526 881.761	525 079.545	5 244.558	70 510.90
20.12.2019 23:59	538 250.749	536 421.035	5 349.676	71 230.45
Разность	11 368.988	11 341.490	105.119	719.55

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Дружная»»
ИНН 5959000669 КПП 434501001
610008 г. Киров, Кировский район,
ул. Красноармейская, 3
телефон/факс: (8332) 70-70-79

Ответственный за учет тепловой энергии : _____

Отчет принят _____ 20__ г. _____

Россия, 610013, Кировская область,
г. Киров, ул. Коммуны, д. 1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582

Отчет подготовлен 21.12.2019 11:35:40

Гкал	Время нормальной работы	Время остановки счета	Добор за время остановки счета	Итого
105,119	719,55	0,43	0,063	105,182

Ведущий инженер-энергетик
МУП "Кировские тепловые сети"

Т.С. Чупракова

