

Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 21.10.2020 по 20.11.2020 (31 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная,,

Договор :

Адрес : ул. Кирова, д. 30 А (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : KA103012

Температура холодной воды, С : 5,00

ППР1: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч) ППР2: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
21.10.2020	24.00	225.606	225.051	52.41	41.25	11.16	0.555	0.000	2.511
22.10.2020	24.00	228.355	227.789	52.39	41.28	11.12	0.565	0.000	2.532
23.10.2020	24.00	231.658	231.086	53.94	42.27	11.67	0.572	0.000	2.698
24.10.2020	23.95	233.192	232.670	48.74	39.41	9.33	0.523	0.000	2.169
25.10.2020	24.00	231.579	231.034	50.56	40.22	10.34	0.545	0.000	2.389
26.10.2020	23.98	231.596	230.991	52.49	41.43	11.06	0.605	0.000	2.555
27.10.2020	24.00	231.059	230.462	52.20	41.31	10.89	0.597	0.000	2.510
28.10.2020	24.00	232.381	231.790	50.23	40.28	9.95	0.591	0.000	2.304
29.10.2020	23.98	232.679	232.101	48.96	39.49	9.46	0.577	0.000	2.197
30.10.2020	24.00	233.618	233.015	51.31	40.89	10.42	0.602	0.000	2.428
31.10.2020	23.95	232.700	232.113	49.69	39.94	9.74	0.587	0.000	2.261
01.11.2020	24.00	232.226	231.623	52.62	41.58	11.04	0.604	0.000	2.558
02.11.2020	24.00	284.844	284.141	53.17	43.29	9.88	0.703	0.000	2.743
03.11.2020	24.00	335.756	334.944	53.97	45.17	8.80	0.812	0.000	2.940
04.11.2020	23.98	342.323	341.485	51.34	43.61	7.73	0.838	0.000	2.640
05.11.2020	24.00	341.679	340.895	46.35	40.17	6.18	0.784	0.000	2.106
06.11.2020	23.98	349.567	348.718	47.15	40.80	6.35	0.849	0.000	2.211
07.11.2020	24.00	358.986	358.090	49.62	42.70	6.93	0.895	0.000	2.482
08.11.2020	23.98	359.235	358.396	49.02	42.14	6.88	0.839	0.000	2.465
09.11.2020	23.97	363.429	362.656	50.16	42.87	7.29	0.773	0.000	2.648
10.11.2020	24.00	361.040	360.291	52.70	44.70	8.00	0.749	0.000	2.882
11.11.2020	24.00	363.227	362.427	52.40	44.54	7.86	0.800	0.000	2.852
12.11.2020	24.00	370.134	369.309	53.14	45.05	8.09	0.826	0.000	2.984
13.11.2020	24.00	372.009	371.140	53.93	45.74	8.19	0.869	0.000	3.037
14.11.2020	24.00	371.348	370.413	58.99	49.21	9.78	0.935	0.000	3.621
15.11.2020	23.95	370.942	369.950	63.91	52.75	11.15	0.992	0.000	4.122
16.11.2020	24.00	371.393	370.407	62.12	51.51	10.61	0.986	0.000	3.928
17.11.2020	24.00	371.628	370.651	60.69	50.50	10.20	0.977	0.000	3.776
18.11.2020	24.00	371.899	370.898	62.30	51.60	10.70	1.001	0.000	3.965
19.11.2020	24.00	372.525	371.518	56.65	47.72	8.93	1.007	0.000	3.318
20.11.2020	23.93	372.263	371.336	51.58	44.06	7.52	0.926	0.000	2.791
Среднее	23.99	309.061	308.303	53.06	43.79	9.27	0.758	0.000	2.794
Итого	743.67	9 580.876	9 557.391	-	-	-	23.484	0.000	86.623
Разность	-	23.484		9.27			23.484		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	НКП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	743.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.28	744.00
Ерасч.	86.623								

Показания интеграторов:

Итого: 86,656 Гкал


Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
21.10.2020 00:00	594 639.580	592 704.008	5 830.683	78 536.47
20.11.2020 23:59	604 220.456	602 261.400	5 917.306	79 280.14
Разность	9 580.876	9 557.391	86.623	743.67

Ответственный за учет тепловой энергии:

Отчет принят

20 г.

г. 610012, Красноярская область,
г. Красноярск, ул. Коммуны, д. 1
Гр. приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582



Отчет подготовлен 21.11.2020 11:55:03

Расчет за время выключенного питания прибора учета.

Гкал	Время нормальной работы	Время остановки счета	Добор за время остановки счета	Итого
86,623	743,67	0,28	0,033	86,656

Ведущий инженер-энергетик
МУП "КТС"

Т.С. Чупракова

