

Ведомость учета параметров: **Отопление циркуляция с 21.10.2019 по 20.11.2019 (31 суток)**

Потребитель : ООО „УК „Дружная,,
Договор :
Адрес : ул. Кирова, д. 30 А (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : KA103012
Температура холодной воды, С : 5,00
ППР1: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч) ППР2: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
21.10.2019	23.97	373.710	372.946	45.33	39.88	5.45	0.764	0.000	2.031
22.10.2019	24.00	379.727	378.866	47.18	41.05	6.13	0.861	0.000	2.323
23.10.2019	23.98	388.711	387.783	46.33	40.68	5.65	0.928	0.000	2.184
24.10.2019	24.00	403.677	402.747	46.26	40.79	5.47	0.930	0.000	2.203
25.10.2019	23.97	404.068	403.129	48.84	42.87	5.97	0.939	0.000	2.407
26.10.2019	24.00	394.349	393.498	46.18	40.86	5.32	0.852	0.000	2.093
27.10.2019	24.00	386.391	385.550	46.18	40.73	5.45	0.841	0.000	2.102
28.10.2019	16.13	259.976	259.329	52.80	45.45	7.35	0.647	0.000	1.888
29.10.2019	23.97	385.415	384.374	57.48	48.81	8.67	1.041	0.000	3.334
30.10.2019	16.35	263.302	262.574	57.31	48.68	8.63	0.728	0.000	2.263
31.10.2019	24.00	389.081	387.989	59.46	50.19	9.27	1.092	0.000	3.590
01.11.2019	23.98	387.849	386.757	60.47	50.84	9.64	1.092	0.000	3.720
02.11.2019	23.97	387.481	386.398	56.67	48.20	8.47	1.083	0.000	3.267
03.11.2019	24.00	387.191	386.100	55.55	47.34	8.21	1.091	0.000	3.167
04.11.2019	24.00	387.701	386.626	53.20	45.72	7.48	1.075	0.000	2.887
05.11.2019	24.00	388.629	387.587	50.04	43.54	6.50	1.041	0.000	2.522
06.11.2019	23.95	378.417	377.500	46.03	40.54	5.48	0.916	0.000	2.068
07.11.2019	24.00	370.377	369.433	53.37	45.52	7.85	0.944	0.000	2.898
08.11.2019	24.00	369.880	368.872	59.79	50.07	9.73	1.008	0.000	3.587
09.11.2019	24.00	368.754	367.763	60.06	50.26	9.80	0.991	0.000	3.605
10.11.2019	24.00	369.489	368.514	57.53	48.48	9.05	0.975	0.000	3.332
11.11.2019	24.00	370.591	369.615	52.62	45.06	7.56	0.976	0.000	2.792
12.11.2019	23.95	370.128	369.158	51.88	44.53	7.35	0.970	0.000	2.712
13.11.2019	23.98	370.195	369.211	52.57	44.75	7.81	0.984	0.000	2.882
14.11.2019	24.00	365.547	364.553	54.93	46.52	8.41	0.994	0.000	3.062
15.11.2019	24.00	368.142	367.110	53.50	45.59	7.91	1.032	0.000	2.900
16.11.2019	24.00	366.945	365.930	53.09	45.26	7.83	1.015	0.000	2.857
17.11.2019	23.98	368.241	367.191	53.93	45.94	8.00	1.050	0.000	2.932
18.11.2019	24.00	367.829	366.791	53.76	45.83	7.93	1.039	0.000	2.903
19.11.2019	23.97	367.693	366.722	58.56	48.87	9.69	0.971	0.000	3.542
20.11.2019	24.00	365.376	364.523	69.42	56.33	13.09	0.853	0.000	4.756
Среднее	23.49	371.125	370.166	53.56	45.78	7.78	0.959	0.000	2.865
Итого	728.15	11 504.863	11 475.139	-	-	-	29.724	0.000	88.807
Разность	-	29.724		7.78			29.724		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	НКП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т,час	728.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	15.83	744.00
Ерасч.	88.807								

Показания интеграторов:

Итого: 90,438 Гкал

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
21.10.2019 00:00	515 376.895	513 604.404	5 155.751	69 782.75
20.11.2019 23:59	526 881.758	525 079.543	5 244.558	70 510.90
Разность	11 504.863	11 475.139	88.807	728.15

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания «Дружная»
ИНН 5959000669 КПП 434501001
610008 г.Киров, Нововятский район,
ул.Красноармейская, 3
телефон/факс: (8332) 70-70-79

Ответственный за учет тепловой энергии :

Отчет принят _____ 20__ г.

МУП «КТС»

Россия, 610013, Кировская область,

г.Киров, ул.Коммуны, д.1

Приемная: +7 (8332) 711 575

ИТО: +7 (8332) 711 582

Отчет подготовлен 21.11.2019 9:08:13

Гкал	Время нормальной работы	Время остановки счета	Добор за время остановки счета	Итого
88,807	728,15	15,83	1,931	90,738

Ведущий инженер-энергетик
МУП "Кировские тепловые сети"

Т.С. Чупракова

