

Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 21.12.2020 по 20.01.2021 (31 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная“,
Договор :
Адрес : ул. Кирова, д. 30 А (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : КА103012
Температура холодной воды, С : 5,00
ППР1: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч) ППР2: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
21.12.2020	24.00	377.273	376.376	58.54	49.23	9.31	0.897	0.000	3.504
22.12.2020	24.00	389.581	388.776	53.96	46.08	7.87	0.805	0.000	3.050
23.12.2020	24.00	373.198	372.434	53.58	45.47	8.11	0.764	0.000	3.019
24.12.2020	23.97	372.737	371.853	57.40	48.26	9.14	0.884	0.000	3.402
25.12.2020	24.00	373.914	372.974	59.81	50.03	9.78	0.940	0.000	3.647
26.12.2020	23.95	373.374	372.415	60.18	50.13	10.04	0.959	0.000	3.740
27.12.2020	24.00	373.427	372.470	59.93	50.06	9.86	0.957	0.000	3.675
28.12.2020	23.97	373.128	372.190	62.48	51.46	11.03	0.938	0.000	4.103
29.12.2020	24.00	372.360	371.344	77.04	61.48	15.56	1.016	0.000	5.783
30.12.2020	23.98	372.325	371.257	74.72	60.16	14.56	1.068	0.000	5.417
31.12.2020	24.00	371.910	370.894	63.00	52.16	10.84	1.016	0.000	4.023
01.01.2021	23.98	372.206	371.236	59.53	49.61	9.92	0.970	0.000	3.683
02.01.2021	24.00	371.018	370.018	59.34	49.51	9.83	1.000	0.000	3.636
03.01.2021	23.98	370.165	369.122	61.34	50.84	10.50	1.043	0.000	3.876
04.01.2021	23.98	369.917	368.908	57.38	48.25	9.12	1.009	0.000	3.366
05.01.2021	23.93	370.142	369.127	56.42	47.57	8.85	1.015	0.000	3.265
06.01.2021	23.98	369.737	368.683	59.07	49.38	9.69	1.054	0.000	3.569
07.01.2021	23.98	369.745	368.681	63.15	52.23	10.92	1.064	0.000	4.022
08.01.2021	24.00	369.255	368.183	61.46	51.12	10.33	1.072	0.000	3.802
09.01.2021	23.98	368.943	367.889	59.23	49.59	9.64	1.054	0.000	3.545
10.01.2021	23.98	368.078	367.038	62.50	51.77	10.73	1.040	0.000	3.934
11.01.2021	24.00	367.296	366.287	69.84	56.76	13.07	1.008	0.000	4.783
12.01.2021	24.00	366.940	365.961	75.76	60.72	15.04	0.979	0.000	5.505
13.01.2021	24.00	366.453	365.555	82.45	65.13	17.31	0.899	0.000	6.326
14.01.2021	23.98	367.112	366.245	77.29	61.96	15.33	0.867	0.000	5.604
15.01.2021	23.98	366.189	365.505	65.30	53.66	11.64	0.684	0.000	4.228
16.01.2021	23.98	367.018	366.512	67.12	55.10	12.01	0.506	0.000	4.365
17.01.2021	23.97	366.418	366.175	70.93	57.37	13.56	0.243	0.000	4.908
18.01.2021	23.98	364.362	364.052	77.92	62.32	15.60	0.310	0.000	5.627
19.01.2021	23.97	365.153	365.094	77.63	62.04	15.59	0.058	0.000	5.629
20.01.2021	23.97	365.620	365.572	77.83	62.34	15.50	0.049	0.000	5.599
Среднее	23.98	370.484	369.639	65.23	53.61	11.62	0.844	0.000	4.279
Итого	743.52	11 484.993	11 458.824	-	-	-	26.169	0.000	132.634
Разность	-	26.169		11.62			26.169		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	Н КП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	743.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	744.00
Ерасч.	132.634								

Показания интеграторов:

Итого : 132,720 Гкал

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
21.12.2020 00:00	615 417.746	613 430.065	6 036.490	79 999.44
20.01.2021 23:59	626 902.739	624 888.889	6 169.125	80 742.95
Разность	11 484.993	11 458.824	132.634	743.52

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания «Дружная»
ИНН 5959000669 КПП 434501001
610008 г. Киров, Нововятский район,
ул. Красноармейская, 3
Телефон/факс: (8332) 70-70-79

Ответственный за учет тепловой энергии :

Отчет принят _____ 20__ г. _____

МУП «КТО»
Россия, 610013, Кировская область,
г. Киров, ул. Коммуны, д. 1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582

Отчет подготовлен 21.01.2021 8:34:08

Гкал	Время нормальной работы	Время Н КП, G min	Время выкл. пит.	Добор за время нештат. ситуаций	Итого
132,634	743,52	0	0,48	0,086	132,720
744,00					

Ведущий инженер-энергетик
МУП "КТС"

Т.С. Чупракова

МУП "КТС"
Россия, 610013, Кировская область,
г.Киров, ул.Коммуны, д.1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582