

Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 21.09.2020 по 20.10.2020 (30 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная,,
Договор :
Адрес : ул. Кирова, д. 30 А (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : KA103012
Температура холодной воды, С : 5,00
ППР1: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч) ППР2: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
21.09.2020	24.00	257.324	257.039	39.72	33.78	5.94	0.285	0.000	1.520
22.09.2020	23.98	247.681	247.395	44.48	36.78	7.70	0.286	0.000	1.896
23.09.2020	24.00	231.960	231.676	45.88	37.47	8.42	0.284	0.000	1.949
24.09.2020	23.97	225.700	225.364	47.57	38.66	8.90	0.336	0.000	2.010
25.09.2020	24.00	218.215	217.968	42.86	35.67	7.19	0.247	0.000	1.564
26.09.2020	23.93	219.077	218.829	44.65	36.94	7.70	0.248	0.000	1.682
27.09.2020	24.00	214.482	214.219	45.37	37.44	7.93	0.262	0.000	1.698
28.09.2020	24.00	208.445	208.172	44.87	37.04	7.83	0.273	0.000	1.629
29.09.2020	24.00	208.470	208.209	43.42	36.19	7.23	0.261	0.000	1.504
30.09.2020	23.98	201.192	200.929	44.10	36.41	7.69	0.263	0.000	1.542
01.10.2020	24.00	199.475	199.197	42.78	35.64	7.14	0.277	0.000	1.421
02.10.2020	23.95	201.120	200.831	43.09	35.83	7.26	0.289	0.000	1.455
03.10.2020	24.00	201.338	201.003	45.15	36.96	8.19	0.335	0.000	1.646
04.10.2020	23.95	200.882	200.467	49.68	39.33	10.35	0.415	0.000	2.076
05.10.2020	24.00	201.521	201.084	49.87	39.58	10.29	0.437	0.000	2.069
06.10.2020	24.00	197.867	197.453	45.64	36.99	8.65	0.414	0.000	1.708
07.10.2020	23.98	201.763	201.332	45.38	36.86	8.51	0.430	0.000	1.713
08.10.2020	23.97	213.796	213.354	45.18	36.99	8.19	0.442	0.000	1.743
09.10.2020	24.00	230.295	229.836	44.72	37.33	7.39	0.459	0.000	1.696
10.10.2020	24.00	216.212	215.776	44.56	36.92	7.64	0.436	0.000	1.646
11.10.2020	24.00	215.563	215.105	44.40	36.90	7.50	0.458	0.000	1.611
12.10.2020	24.00	216.254	215.802	44.72	36.96	7.76	0.452	0.000	1.673
13.10.2020	24.00	216.129	215.680	44.13	36.63	7.50	0.448	0.000	1.618
14.10.2020	24.00	218.194	217.740	44.81	37.26	7.56	0.454	0.000	1.645
15.10.2020	23.95	219.969	219.499	45.66	37.67	7.99	0.470	0.000	1.752
16.10.2020	24.00	223.675	223.178	46.87	38.27	8.60	0.497	0.000	1.919
17.10.2020	23.98	223.632	223.105	50.64	40.35	10.29	0.526	0.000	2.295
18.10.2020	24.00	223.765	223.236	50.11	39.96	10.16	0.530	0.000	2.268
19.10.2020	23.92	223.574	223.089	46.95	38.14	8.81	0.486	0.000	1.965
20.10.2020	24.00	223.895	223.371	49.62	39.76	9.86	0.525	0.000	2.203
Среднее	23.99	216.715	216.331	45.56	37.36	8.21	0.384	0.000	1.771
Итого	719.57	6 501.463	6 489.940	-	-	-	11.523	0.000	53.117
Разность	-	11.523		8.21		-	11.523		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	НКП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	719.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.40	720.00
Ерасч.	53.117								


Показания интеграторов:

Итого: 53,147 Гкал

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
21.09.2020 00:00	588 138.116	586 214.067	5 777.566	77 816.90
20.10.2020 23:59	594 639.579	592 704.007	5 830.683	78 536.47
Разность	6 501.463	6 489.940	53.117	719.57

Ответственный за учет тепловой энергии : _____

Отчет принят _____ 20__ г. _____



МУП «КТС»

Россия, 610013, Кировская область,
г.Киров, ул.Коммуны, д.1
Приемная: +7 (8332) 711 555
ПТО: +7 (8332) 711 582

Отчет подготовлен 21.10.2020 16:41:48

Расчет за время выключенного питания прибора учета.

Гкал	Время нормальной работы	Время остановки счета	Добор за время остановки счета	Итого
53,117	719,57	0,40	0,030	53,147

Ведущий инженер-энергетик
МУП "КТС"

Т.С. Чупракова



МУП "КТС"
Россия, 610013, Кировская область,
г.Киров, ул.Коммуны, д.1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582