

Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 21.02.2020 по 20.03.2020 (29 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная,,
Договор :
Адрес : ул. Кирова, д. 30 А (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : KA103012
Температура холодной воды, С : 5,00
ППР1: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч) ППР2: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
21.02.2020	24.00	415.268	414.630	52.64	45.81	6.83	0.638	0.000	2.830
22.02.2020	24.00	417.732	417.095	52.39	45.74	6.65	0.636	0.000	2.770
23.02.2020	23.93	419.978	419.307	54.72	47.26	7.46	0.671	0.000	3.127
24.02.2020	23.98	417.433	416.758	53.26	46.26	6.99	0.675	0.000	2.912
25.02.2020	23.95	417.268	416.590	52.98	46.06	6.92	0.677	0.000	2.882
26.02.2020	24.00	416.805	416.102	55.71	48.00	7.71	0.704	0.000	3.211
27.02.2020	23.93	416.510	415.808	56.36	48.63	7.73	0.703	0.000	3.215
28.02.2020	24.00	413.709	413.015	52.76	45.91	6.85	0.694	0.000	2.829
29.02.2020	24.00	413.701	413.006	53.38	46.32	7.06	0.696	0.000	2.913
01.03.2020	23.98	412.613	411.907	56.77	48.76	8.01	0.706	0.000	3.303
02.03.2020	24.00	413.802	413.068	54.45	47.21	7.25	0.734	0.000	2.993
03.03.2020	23.97	412.523	411.814	52.14	45.53	6.61	0.709	0.000	2.722
04.03.2020	23.98	412.660	411.944	54.07	46.89	7.19	0.716	0.000	2.960
05.03.2020	23.97	412.470	411.733	59.32	50.67	8.65	0.738	0.000	3.565
06.03.2020	23.98	412.100	411.366	55.65	48.03	7.63	0.734	0.000	3.141
07.03.2020	24.00	413.949	413.217	52.84	46.05	6.78	0.732	0.000	2.801
08.03.2020	23.97	413.351	412.621	52.96	46.08	6.89	0.730	0.000	2.839
09.03.2020	23.98	413.437	412.709	51.87	45.36	6.51	0.728	0.000	2.683
10.03.2020	23.98	421.891	421.145	52.70	46.06	6.64	0.746	0.000	2.791
11.03.2020	21.77	375.078	374.432	50.59	44.44	6.15	0.645	0.000	2.305
12.03.2020	23.97	411.642	410.957	51.30	44.93	6.37	0.685	0.000	2.622
13.03.2020	23.97	414.803	414.100	52.27	45.67	6.60	0.703	0.000	2.732
14.03.2020	24.00	421.454	420.738	52.39	45.80	6.59	0.717	0.000	2.772
15.03.2020	23.98	423.866	423.141	55.38	48.06	7.32	0.725	0.000	3.095
16.03.2020	24.00	427.888	427.159	58.51	50.47	8.04	0.729	0.000	3.436
17.03.2020	23.98	427.888	427.172	55.34	48.11	7.23	0.716	0.000	3.091
18.03.2020	24.00	434.896	434.157	55.09	48.06	7.03	0.738	0.000	3.049
19.03.2020	23.97	382.460	381.813	52.50	45.24	7.26	0.647	0.000	2.693
20.03.2020	23.98	292.510	292.014	53.70	44.37	9.33	0.496	0.000	2.724
Среднее	23.90	410.334	409.638	53.93	46.75	7.18	0.695	0.000	2.931
Итого	693.23	11 899.684	11 879.516	-	-	-	20.168	0.000	85.007
Разность	-	20.168		7.18		-	20.168		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	НКП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	693.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	2.72	696.00
Ерасч.	85.007								

Показания интеграторов:

Итого: 85,341 Гкал

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
21.02.2020 00:00	561 939.873	560 063.975	5 567.759	72 717.15
20.03.2020 23:59	573 839.557	571 943.492	5 652.766	73 410.39
Разность	11 899.684	11 879.516	85.007	693.23

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания «Дружная»
ИНН 5959000669 КПП 434501001
610008 г. Киров, Нововятский район,
ул. Красноармейская, 3
телефон/факс: (8332) 79-70-79

Ответственный за учет тепловой энергии : _____

Отчет принят _____ 20__ г. _____

МУП «КТО»


Россия, 610013, Кировская область,
г. Киров, ул. Коммуны, д. 1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582

Отчет подготовлен 21.03.2020 14:04:17

Гкал	Время нормальной работы	Время остановки счета	Добор за время остановки счета	Итого
85,007	693,23	2,72	0,334	85,341

Ведущий инженер-энергетик
МУП "Кировские тепловые сети"

Т.С. Чупракова



МУП "КТС"
Россия, 610013, Кировская область,
г.Киров, ул.Коммуны, д.1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582