

# Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 21.04.2020 по 20.05.2020 (30 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная“,  
Договор :  
Адрес : ул. Кирова, д. 30 А (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : KA103012  
Температура холодной воды, С : 5,00  
ППР1: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч) ППР2: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
21.04.2020	24.00	276.721	276.115	50.27	41.98	8.28	0.607	0.000	2.288
22.04.2020	24.00	276.247	275.571	55.58	45.10	10.48	0.676	0.000	2.890
23.04.2020	24.00	278.461	277.764	57.56	46.37	11.19	0.697	0.000	3.110
24.04.2020	23.98	279.719	279.017	57.50	46.39	11.11	0.702	0.000	3.101
25.04.2020	24.00	280.212	279.484	56.30	45.68	10.62	0.728	0.000	2.970
26.04.2020	24.00	279.936	279.224	52.50	43.36	9.13	0.712	0.000	2.550
27.04.2020	24.00	278.468	277.758	51.54	42.69	8.85	0.710	0.000	2.457
28.04.2020	24.00	278.166	277.427	54.42	44.49	9.93	0.739	0.000	2.753
29.04.2020	24.00	278.239	277.530	51.57	42.59	8.98	0.709	0.000	2.491
30.04.2020	24.00	277.960	277.227	50.61	42.06	8.56	0.733	0.000	2.372
01.05.2020	24.00	278.132	277.442	42.85	36.79	6.06	0.691	0.000	1.681
02.05.2020	24.00	278.166	277.496	40.90	35.22	5.68	0.670	0.000	1.574
03.05.2020	23.98	277.562	276.887	43.83	37.33	6.50	0.674	0.000	1.800
04.05.2020	24.00	292.087	291.404	44.32	38.17	6.15	0.683	0.000	1.792
05.05.2020	23.90	293.927	293.245	45.18	39.26	5.92	0.682	0.000	1.738
06.05.2020	24.00	173.749	173.345	41.43	37.80	3.62	0.404	0.000	1.066
07.05.2020	24.00	0.000	0.000	28.61	28.84	0.23	0.000	0.000	0.000
08.05.2020	23.22	0.000	0.000	27.11	26.91	0.20	0.000	0.000	0.000
09.05.2020	24.00	0.000	0.000	26.87	26.58	0.28	0.000	0.000	0.000
10.05.2020	24.00	0.000	0.000	26.84	26.58	0.26	0.000	0.000	0.000
11.05.2020	24.00	0.000	0.000	26.50	26.22	0.28	0.000	0.000	0.000
12.05.2020	24.00	0.000	0.000	26.30	26.01	0.29	0.000	0.000	0.000
13.05.2020	23.20	0.000	0.000	25.58	25.32	0.26	0.000	0.000	0.000
14.05.2020	23.98	0.000	0.000	24.60	24.39	0.21	0.000	0.000	0.000
15.05.2020	22.13	0.000	0.000	24.94	24.63	0.32	0.000	0.000	0.000
16.05.2020	24.00	0.000	0.000	24.35	24.13	0.22	0.000	0.000	0.000
17.05.2020	24.00	0.000	0.000	23.79	23.51	0.27	0.000	0.000	0.000
18.05.2020	24.00	0.000	0.000	24.03	23.75	0.29	0.000	0.000	0.000
19.05.2020	24.00	0.000	0.000	24.19	23.85	0.35	0.000	0.000	0.000
20.05.2020	24.00	0.000	0.000	21.09	20.93	0.16	0.000	0.000	0.000
Среднее	23.88	145.925	145.565	38.37	33.90	4.47	0.361	0.000	1.221
Итого	716.40	4 377.754	4 366.937	-	-	-	10.817	0.000	36.635
Разность	-	10.817		4.47		-	10.817		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	Н КП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	716.40	341.90	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	-338.42	720.00
Ерасч.	36.635								

## Показания интеграторов:

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
21.04.2020 00:00	582 986.837	581 074.562	5 736.145	74 153.95
20.05.2020 23:59	587 364.591	585 441.499	5 772.780	74 870.35
Разность	4 377.754	4 366.937	36.635	716.40

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Управляющая компания «Дружная»»  
ИНН 5959000669 КПП 434501001  
610008 г. Киров, Нововятский район,  
ул. Красновармейская, 3  
телефон/факс (8332) 70-70-79

Ответственный за учет тепловой энергии : \_\_\_\_\_

Отчет принят \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

**МУП «КТС»**  
Россия, 610013, Кировская область,  
г. Киров, ул. Коммуны, д. 1  
Приемная: +7 (8332) 711 575  
ПТО: +7 (8332) 711 582

Отчет подготовлен 21.05.2020 7:49:07