

Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 21.11.2020 по 20.12.2020 (30 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная“,
Договор :
Адрес : ул. Кирова, д. 30 А (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : КА103012
Температура холодной воды, С : 5,00
ППР1: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч) ППР2: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
21.11.2020	23.95	366.255	365.309	52.95	44.90	8.05	0.945	0.000	2.939
22.11.2020	23.97	362.372	361.424	56.96	47.58	9.38	0.948	0.000	3.389
23.11.2020	23.98	362.924	362.005	56.64	47.39	9.26	0.918	0.000	3.352
24.11.2020	23.95	365.067	364.202	56.30	47.20	9.10	0.865	0.000	3.316
25.11.2020	24.00	365.023	364.206	53.01	44.93	8.08	0.817	0.000	2.943
26.11.2020	23.98	365.876	364.971	57.13	47.79	9.34	0.905	0.000	3.411
27.11.2020	24.00	366.952	366.022	59.78	49.64	10.14	0.930	0.000	3.711
28.11.2020	23.93	365.780	364.831	61.19	50.74	10.45	0.949	0.000	3.812
29.11.2020	23.97	365.688	364.740	60.60	50.33	10.27	0.948	0.000	3.746
30.11.2020	23.93	367.695	366.785	54.86	46.27	8.60	0.910	0.000	3.153
01.12.2020	24.00	368.638	367.686	58.96	48.94	10.03	0.952	0.000	3.688
02.12.2020	24.00	367.417	366.474	59.46	49.46	10.00	0.943	0.000	3.665
03.12.2020	24.00	373.305	372.324	60.97	50.55	10.43	0.981	0.000	3.881
04.12.2020	23.98	378.645	377.664	69.23	56.38	12.85	0.981	0.000	4.848
05.12.2020	24.00	376.113	375.112	69.85	57.02	12.83	1.001	0.000	4.810
06.12.2020	23.98	378.281	377.267	62.54	51.95	10.59	1.014	0.000	3.991
07.12.2020	24.00	377.802	376.843	59.71	49.88	9.83	0.959	0.000	3.704
08.12.2020	23.93	379.721	378.750	62.22	51.61	10.61	0.971	0.000	4.022
09.12.2020	23.98	377.946	377.005	61.63	51.17	10.46	0.941	0.000	3.942
10.12.2020	24.00	379.475	378.468	69.37	56.63	12.74	1.007	0.000	4.824
11.12.2020	23.98	379.518	378.519	70.68	57.71	12.97	0.998	0.000	4.915
12.12.2020	23.98	380.171	379.177	69.42	56.81	12.61	0.993	0.000	4.784
13.12.2020	23.98	380.388	379.356	69.85	57.11	12.75	1.032	0.000	4.837
14.12.2020	23.98	379.903	378.899	67.81	55.75	12.06	1.004	0.000	4.574
15.12.2020	24.00	379.356	378.410	63.96	53.02	10.94	0.946	0.000	4.141
16.12.2020	23.93	378.131	377.226	59.43	49.84	9.59	0.905	0.000	3.618
17.12.2020	24.00	377.911	377.014	58.16	48.99	9.18	0.898	0.000	3.462
18.12.2020	23.98	379.203	378.240	60.20	50.20	10.01	0.962	0.000	3.784
19.12.2020	24.00	376.348	375.348	73.03	58.89	14.14	1.000	0.000	5.308
20.12.2020	23.90	375.380	374.383	68.47	56.15	12.32	0.997	0.000	4.614
Среднее	23.98	373.243	372.289	62.15	51.49	10.65	0.954	0.000	3.973
Итого	719.30	11 197.285	11 168.660	-	-	-	28.625	0.000	119.185
Разность	-	28.625		10.65		-	28.625		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	НКП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	719.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	720.00
Ерасч.	119.185								

Показания интеграторов:

Итого: 119,308 Гкал

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
21.11.2020 00:00	604 220.458	602 261.402	5 917.306	79 280.14
20.12.2020 23:59	615 417.743	613 430.062	6 036.490	79 999.44
Разность	11 197.285	11 168.660	119.185	719.30

Ответственный за учет тепловой энергии : _____

Отчет принят _____ 20__ г. _____

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания «Дружная»
ИНН 5959000669 КПП 434501001
610008 г.Киров, Нововятский район,
ул.Красноармейская, 3
телефон/факс: (8332) 70-70-79

МУП «КТС»

Россия, 610013, Кировская область,
г.Киров, ул.Коммуны, д.1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582

Отчет подготовлен 21.12.2020 13:54:43

Расчет за время выключенного питания прибора учета.

Гкал	Время нормальной работы	Время остановки счета	Добор за время остановки счета	Итого
119,185	719,30	0,70	0,116	119,301
		720,00		

Ведущий инженер-энергетик
МУП "КТС"

Т.С. Чупракова

