

# Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 21.12.2019 по 20.01.2020 (31 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная,,  
Договор :  
Адрес : ул. Кирова, д. 30 А (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : KA103012  
Температура холодной воды, С : 5,00  
ППР1: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч) ППР2: Ду80 (0,640 - 160,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	М1, тонн	М2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	М1 - М2, тонн	М2 - М1, тонн	
21.12.2019	24.00	383.766	383.034	57.99	48.88	9.11	0.732	0.000	3.490
22.12.2019	24.00	384.985	384.278	59.10	49.69	9.41	0.707	0.000	3.618
23.12.2019	23.98	386.777	386.111	54.79	46.88	7.91	0.665	0.000	3.054
24.12.2019	23.98	386.848	386.190	53.42	45.86	7.55	0.658	0.000	2.914
25.12.2019	23.95	387.460	386.814	54.34	46.59	7.75	0.647	0.000	2.999
26.12.2019	24.00	386.400	385.732	60.59	50.87	9.72	0.668	0.000	3.752
27.12.2019	23.95	388.782	388.086	65.16	54.33	10.83	0.696	0.000	4.204
28.12.2019	24.00	389.373	388.687	63.46	53.17	10.28	0.685	0.000	4.002
29.12.2019	23.87	392.486	391.751	69.03	56.77	12.26	0.735	0.000	4.810
30.12.2019	23.93	398.844	397.986	70.80	58.44	12.36	0.859	0.000	4.924
31.12.2019	23.98	393.461	392.686	57.08	48.68	8.40	0.774	0.000	3.300
01.01.2020	24.00	392.661	391.893	58.63	49.51	9.12	0.767	0.000	3.572
02.01.2020	24.00	391.731	390.976	60.36	50.80	9.56	0.755	0.000	3.737
03.01.2020	23.98	390.112	389.376	57.16	48.63	8.53	0.736	0.000	3.321
04.01.2020	23.97	390.363	389.659	54.13	46.42	7.70	0.704	0.000	2.998
05.01.2020	24.00	391.343	390.626	54.38	46.72	7.66	0.716	0.000	2.991
06.01.2020	23.92	389.642	388.873	58.04	49.04	9.00	0.769	0.000	3.496
07.01.2020	24.00	389.338	388.516	61.11	51.59	9.52	0.822	0.000	3.698
08.01.2020	23.98	390.605	389.837	58.88	49.78	9.10	0.768	0.000	3.551
09.01.2020	24.00	390.037	389.239	57.93	49.19	8.74	0.798	0.000	3.403
10.01.2020	24.00	389.313	388.536	55.74	47.70	8.04	0.777	0.000	3.126
11.01.2020	24.00	389.054	388.291	55.45	47.36	8.09	0.764	0.000	3.142
12.01.2020	24.00	389.365	388.587	58.87	49.78	9.09	0.778	0.000	3.532
13.01.2020	23.97	390.900	390.109	54.48	46.69	7.79	0.790	0.000	3.053
14.01.2020	24.00	401.550	400.717	55.28	47.38	7.91	0.833	0.000	3.168
15.01.2020	24.00	411.382	410.547	53.58	46.30	7.28	0.835	0.000	2.984
16.01.2020	24.00	396.725	395.944	51.86	44.89	6.97	0.781	0.000	2.759
17.01.2020	24.00	395.666	394.895	52.65	45.41	7.24	0.770	0.000	2.861
18.01.2020	24.00	397.208	396.409	53.23	45.91	7.32	0.799	0.000	2.899
19.01.2020	24.00	389.785	388.996	53.11	45.75	7.36	0.789	0.000	2.863
20.01.2020	23.98	391.264	390.474	52.59	45.35	7.24	0.790	0.000	2.828
Среднее	23.98	391.523	390.770	57.52	48.85	8.67	0.754	0.000	3.389
Итого	743.45	12 137.225	12 113.856	-	-	-	23.369	0.000	105.050
Разность	-	23.369		8.67		-	23.369		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	НКП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.53	744.00
Ерасч.	105.050								

Показания интеграторов:

*Итого: 105, 125 Гкал*

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	М1, тонн	М2, тонн		
21.12.2019 00:00	538 250.751	536 421.038	5 349.676	71 230.45
20.01.2020 23:59	550 387.977	548 534.894	5 454.726	71 973.90
Разность	12 137.225	12 113.856	105.050	743.45

Ответственный за учет тепловой энергии : \_\_\_\_\_

Отчет принят \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

**МУП "КТС"**  
Россия, 610013, Кировская область,  
г. Киров, ул. Коммуны, д. 1  
Приемная: +7 (8332) 711 575  
ПТО: +7 (8332) 711 582

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Управляющая компания «Дружная»  
ИНН 5959000669 КПП 434501001  
610008 г. Киров, Кировский район,  
ул. Красноармейская, 3  
телефон/факс: (8332) 70-70-79

Отчет подготовлен 21.01.2020 12:44:27

Гкал	Время нормальной работы	Время остановки счета	Добор за время остановки счета	Итого
105,050	743,45	0,53	0,075	105,125

Ведущий инженер-энергетик  
МУП "Кировские тепловые сети"

Т.С. Чупракова

