

Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 21.04.2020 по 20.05.2020 (30 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная,,
Договор :
Адрес : ул. Ленина, д. 22 (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : KA102033
Температура холодной воды, С : 5,00
ППР1: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч) ППР2: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
21.04.2020	23.92	159.225	158.767	50.60	38.89	11.70	0.458	0.000	1.860
22.04.2020	24.00	158.699	158.240	56.25	41.49	14.75	0.458	0.000	2.339
23.04.2020	23.98	159.077	158.604	58.02	42.54	15.48	0.473	0.000	2.460
24.04.2020	23.98	159.803	159.268	57.85	42.39	15.46	0.536	0.000	2.467
25.04.2020	23.97	159.991	159.429	56.58	41.78	14.81	0.562	0.000	2.365
26.04.2020	24.00	159.673	159.119	52.68	39.95	12.73	0.554	0.000	2.029
27.04.2020	24.00	158.373	157.817	51.87	39.42	12.45	0.556	0.000	1.968
28.04.2020	24.00	157.867	157.328	54.80	40.95	13.85	0.540	0.000	2.183
29.04.2020	23.95	157.968	157.392	51.85	39.52	12.32	0.576	0.000	1.943
30.04.2020	24.00	158.154	157.560	50.90	38.96	11.94	0.595	0.000	1.887
01.05.2020	23.97	157.661	156.990	42.75	34.46	8.30	0.671	0.000	1.306
02.05.2020	24.00	157.142	156.457	41.05	33.16	7.89	0.685	0.000	1.239
03.05.2020	24.00	157.179	156.499	44.02	34.93	9.09	0.680	0.000	1.424
04.05.2020	24.00	161.946	161.235	44.48	35.75	8.73	0.711	0.000	1.410
05.05.2020	23.45	160.327	159.639	45.41	36.91	8.50	0.688	0.000	1.361
06.05.2020	24.00	92.512	92.100	41.32	33.64	7.68	0.412	0.000	0.819
07.05.2020	24.00	0.000	0.000	26.56	23.88	2.67	0.000	0.000	0.000
08.05.2020	23.77	0.000	0.000	24.96	22.99	1.97	0.000	0.000	0.000
09.05.2020	24.00	0.000	0.000	25.21	23.55	1.66	0.000	0.000	0.000
10.05.2020	24.00	0.000	0.000	25.66	23.64	2.03	0.000	0.000	0.000
11.05.2020	24.00	0.000	0.000	24.26	22.36	1.90	0.000	0.000	0.000
12.05.2020	24.00	0.000	0.000	23.96	22.28	1.68	0.000	0.000	0.000
13.05.2020	24.00	0.000	0.000	23.46	21.80	1.66	0.000	0.000	0.000
14.05.2020	24.00	0.000	0.000	21.16	19.32	1.84	0.000	0.000	0.000
15.05.2020	24.00	0.000	0.000	21.14	19.43	1.71	0.000	0.000	0.000
16.05.2020	24.00	0.000	0.000	21.33	19.85	1.49	0.000	0.000	0.000
17.05.2020	24.00	0.000	0.000	20.55	18.98	1.57	0.000	0.000	0.000
18.05.2020	24.00	0.000	0.000	20.32	18.89	1.42	0.000	0.000	0.000
19.05.2020	24.00	0.000	0.000	21.04	19.70	1.34	0.000	0.000	0.000
20.05.2020	24.00	0.000	0.000	19.10	18.32	0.79	0.000	0.000	0.000
Среднее	23.97	82.520	82.215	37.30	30.32	6.98	0.305	0.000	0.969
Итого	718.98	2 475.597	2 466.444	-	-	-	9.153	0.000	29.060
Разность	-	9.153		6.98		-	9.153		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	НКП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	718.98	345.70	0.00	0.00	0.00	0.13	0.02	-344.83	720.00
Ерасч.	29.060								

Показания интеграторов:

Целую числ. часть: 28, 171 Гкал

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
21.04.2020 00:00	479 130.533	477 662.697	5 310.193	78 570.37
20.05.2020 23:59	481 606.130	480 129.141	5 339.253	79 289.35
Разность	2 475.597	2 466.444	29.060	718.98

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания «Дружная»
ИНН 5959000669 КПП 434501001
610008 г.Киров, Новоятский район,
ул.Красноармейская, 3
телефон/факс: (8332) 70-70-79

Ответственный за учет тепловой энергии :

Отчет принят _____ 20__ г.

Россия, 610013, Кировская область,
г.Киров, ул.Коммуны, д.1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582

Отчет подготовлен 21.05.2020 8:01:51

Распределение тепловой энергии на отопление

по общедомовому прибору учета тепловой энергии

Магика № КА 102033

в многоквартирном жилом доме по адресу:

г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, д. 22.

2020

				май	
	Абонент	Отапливаемая площадь, м2	% распределения	29,160	
1	Почта России	112,7	3,38998346%	0,98851918	0,98900
2	Ленина, 22 (жилая часть)	3211,8	96,61001654%	28,17148082	28,17100
	Итого:	3324,5	100,00000000%	29,16000000	29,16000000

0,000000

Ведущий инженер-энергетик
МУП "Кировские тепловые сети"

Т.С. Чупракова

