

Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 21.10.2020 по 20.11.2020 (31 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная,,
Договор :
Адрес : ул. Ленина, д. 22 (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : KA102033
Температура холодной воды, С : 5,00
ППР1: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч) ППР2: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
21.10.2020	23.98	268.785	267.290	52.85	44.08	8.78	1.495	0.000	2.355
22.10.2020	24.00	273.571	272.049	52.84	44.19	8.64	1.523	0.000	2.360
23.10.2020	23.98	278.035	276.533	54.40	45.40	9.00	1.502	0.000	2.499
24.10.2020	24.00	278.279	276.736	48.97	41.82	7.15	1.543	0.000	1.986
25.10.2020	23.97	277.844	276.311	51.10	43.08	8.02	1.533	0.000	2.226
26.10.2020	24.00	277.378	275.869	53.01	44.34	8.67	1.509	0.000	2.400
27.10.2020	24.00	277.216	275.710	52.66	44.11	8.55	1.507	0.000	2.366
28.10.2020	24.00	278.433	276.886	50.52	42.64	7.88	1.547	0.000	2.189
29.10.2020	24.00	268.295	266.766	49.25	41.48	7.78	1.529	0.000	2.084
30.10.2020	23.98	261.454	259.977	51.62	42.96	8.66	1.477	0.000	2.263
31.10.2020	24.00	260.809	259.353	50.03	41.92	8.11	1.456	0.000	2.113
01.11.2020	24.00	260.004	258.572	53.11	43.90	9.20	1.432	0.000	2.387
02.11.2020	23.95	257.815	256.387	53.60	44.21	9.39	1.428	0.000	2.414
03.11.2020	24.00	259.520	258.076	54.32	44.71	9.61	1.444	0.000	2.482
04.11.2020	23.98	265.445	263.938	51.57	43.05	8.52	1.507	0.000	2.258
05.11.2020	23.98	264.211	262.668	46.50	39.57	6.93	1.542	0.000	1.828
06.11.2020	23.98	275.266	273.688	47.55	40.41	7.14	1.578	0.000	1.958
07.11.2020	23.95	284.245	282.672	49.89	42.43	7.46	1.573	0.000	2.118
08.11.2020	24.00	285.464	283.872	49.35	41.93	7.41	1.593	0.000	2.113
09.11.2020	23.93	288.267	286.650	50.55	42.76	7.79	1.618	0.000	2.242
10.11.2020	24.00	285.760	284.182	53.11	44.57	8.54	1.578	0.000	2.433
11.11.2020	23.95	287.346	285.763	52.82	44.39	8.43	1.583	0.000	2.420
12.11.2020	24.00	292.742	291.122	53.52	44.91	8.62	1.620	0.000	2.517
13.11.2020	23.98	295.967	294.375	54.39	45.65	8.74	1.592	0.000	2.580
14.11.2020	24.00	295.895	294.332	59.71	49.18	10.53	1.563	0.000	3.112
15.11.2020	23.98	295.620	294.054	64.35	52.38	11.98	1.565	0.000	3.553
16.11.2020	23.95	295.636	294.048	62.61	51.09	11.52	1.588	0.000	3.399
17.11.2020	23.95	295.435	293.833	61.14	50.08	11.06	1.602	0.000	3.262
18.11.2020	24.00	295.366	293.750	62.70	50.95	11.75	1.616	0.000	3.466
19.11.2020	23.93	295.336	293.698	56.81	46.79	10.02	1.638	0.000	2.952
20.11.2020	24.00	295.268	293.611	51.80	43.27	8.53	1.657	0.000	2.514
Среднее	23.98	279.700	278.154	53.44	44.59	8.85	1.546	0.000	2.479
Итого	743.45	8 670.706	8 622.769	-	-	-	47.937	0.000	76.852
Разность	-	47.937		8.85		-	47.937		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	Н КП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	744.00
Ерасч.	76.852								

Показания интеграторов: *Этаю тилоя часть: 74,302 Гкал*

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
21.10.2020 00:00	489 745.291	488 223.698	5 392.128	82 961.29
20.11.2020 23:59	498 415.997	496 846.467	5 468.981	83 704.74
Разность	8 670.706	8 622.769	76.852	743.45

Ответственный за учет тепловой энергии:

Отчет принят



Отчет подготовлен 21.11.2020 12:05:43

Распределение тепловой энергии на отопление
по общедомовому прибору учета тепловой энергии

Магика № КА 102033

в многоквартирном жилом доме по адресу:
г. Киров, Нововятский район, **ул. Ленина, д. 22.**

2020

				ноябрь	
	Абонент	Отапливаемая площадь, м2	% распределения	76,909	
1	Почта России	112,7	3,38998346%	2,60720238	2,60700
2	Ленина, 22 (жилая часть)	3211,8	96,61001654%	74,30179762	74,30200
	Итого:	3324,5	100,00000000%	76,90900000	76,90900000

0,000000

Гкал	Время нормальной работы	Время остановки счета	Добор за время остановки счета	Итого
76,852	743,45	0,55	0,057	76,909

Ведущий инженер-энергетик
МУП "Кировские тепловые сети"

Т.С. Чупракова

