

Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 21.09.2020 по 20.10.2020 (30 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная,,
Договор :
Адрес : ул. Ленина, д. 22 (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : KA102033
Температура холодной воды, С : 5,00
ППР1: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч) ППР2: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
21.09.2020	24.00	262.568	260.757	39.93	34.84	5.09	1.811	0.000	1.293
22.09.2020	24.00	280.393	278.911	44.73	38.76	5.97	1.482	0.000	1.670
23.09.2020	23.98	261.999	260.555	46.20	39.61	6.59	1.444	0.000	1.725
24.09.2020	24.00	255.591	254.263	47.77	40.78	6.99	1.328	0.000	1.788
25.09.2020	24.00	247.028	245.797	43.13	37.47	5.65	1.230	0.000	1.394
26.09.2020	23.98	248.288	246.980	44.99	38.91	6.08	1.308	0.000	1.507
27.09.2020	24.00	242.922	241.623	45.66	39.39	6.27	1.299	0.000	1.521
28.09.2020	24.00	238.128	236.632	45.14	38.95	6.19	1.495	0.000	1.475
29.09.2020	24.00	240.978	239.665	43.75	37.98	5.77	1.313	0.000	1.386
30.09.2020	24.00	233.440	232.115	44.40	38.31	6.09	1.325	0.000	1.419
01.10.2020	24.00	231.728	230.394	43.05	37.42	5.63	1.335	0.000	1.302
02.10.2020	24.00	235.357	233.998	43.46	37.75	5.71	1.359	0.000	1.341
03.10.2020	24.00	238.487	237.123	45.62	39.16	6.46	1.364	0.000	1.538
04.10.2020	24.00	237.392	236.051	50.22	41.95	8.26	1.340	0.000	1.959
05.10.2020	24.00	238.047	236.723	50.14	42.01	8.13	1.325	0.000	1.931
06.10.2020	24.00	234.713	233.353	46.01	39.14	6.87	1.359	0.000	1.611
07.10.2020	24.00	238.289	236.912	45.73	39.05	6.68	1.377	0.000	1.590
08.10.2020	24.00	250.730	249.338	45.49	39.08	6.41	1.392	0.000	1.603
09.10.2020	24.00	269.548	268.071	45.01	39.11	5.90	1.476	0.000	1.585
10.10.2020	24.00	257.176	255.726	44.88	38.83	6.05	1.450	0.000	1.553
11.10.2020	24.00	256.111	254.660	44.71	38.82	5.88	1.451	0.000	1.505
12.10.2020	24.00	256.770	255.270	45.03	38.91	6.12	1.500	0.000	1.569
13.10.2020	24.00	255.249	253.805	44.46	38.49	5.97	1.444	0.000	1.523
14.10.2020	24.00	257.744	256.252	45.18	39.15	6.03	1.492	0.000	1.552
15.10.2020	24.00	259.779	258.319	46.04	39.74	6.30	1.460	0.000	1.632
16.10.2020	24.00	264.251	262.755	47.40	40.54	6.85	1.496	0.000	1.808
17.10.2020	24.00	263.850	262.390	51.10	43.02	8.08	1.460	0.000	2.129
18.10.2020	24.00	263.292	261.818	50.48	42.56	7.92	1.475	0.000	2.083
19.10.2020	24.00	263.658	262.174	47.27	40.29	6.98	1.484	0.000	1.835
20.10.2020	24.00	265.604	264.087	50.04	42.13	7.91	1.517	0.000	2.098
Среднее	24.00	251.637	250.217	45.90	39.41	6.50	1.420	0.000	1.631
Итого	719.97	7 549.108	7 506.518	-	-	-	42.590	0.000	48.925
Разность	-	42.590		6.50		-	42.590		-


	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	НКП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	719.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	720.00
Ерасч.	48.925								

Показания интеграторов: *Итого тепловая энергия: 48,268 Гкал*

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
21.09.2020 00:00	482 196.181	480 717.178	5 343.203	82 241.32
20.10.2020 23:59	489 745.289	488 223.697	5 392.128	82 961.29
Разность	7 549.108	7 506.518	48.925	719.97

Ответственный за учет тепловой энергии :

Отчет принят _____ 20__ г.



Россия, 610013, Кировская область,
г. Киров, ул. Коммуны, д. 1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582

Отчет подготовлен 21.10.2020 16:56:03

Распределение тепловой энергии на отопление
по общедомовому прибору учета тепловой энергии

Магика № КА 102033

в многоквартирном жилом доме по адресу:

г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, д. 22.

2020

				октябрь	
	Абонент	Отапливаемая площадь, м2	% распределения	48,927	
1	Почта России	112,7	3,38998346%	1,65861721	1,65900
2	Ленина, 22 (жилая часть)	3211,8	96,61001654%	47,26838279	47,26800
	Итого:	3324,5	100,00000000%	48,92700000	48,92700000

0,000000

Гкал	Время нормальной работы	Время остановки счета	Добор за время остановки счета	Итого
48,925	719,97	0,03	0,002	48,927

Ведущий инженер-энергетик
МУП "Кировские тепловые сети"



Т.С. Чупракова

МУП "КТС"

Россия, 610013, Кировская область,
г.Киров, ул.Коммуны, д.1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582