

Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 21.12.2020 по 20.01.2021 (31 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная“,
Договор :
Адрес : ул. Ленина, д. 22 (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : KA102033
Температура холодной воды, С : 5,00
ППР1: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч) ППР2: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
21.12.2020	23.93	250.004	248.768	58.76	46.80	11.96	1.236	0.000	2.984
22.12.2020	23.97	254.566	253.300	54.23	44.03	10.19	1.266	0.000	2.586
23.12.2020	23.98	248.429	247.247	53.98	43.55	10.43	1.182	0.000	2.586
24.12.2020	23.97	247.384	246.207	57.79	46.07	11.73	1.178	0.000	2.897
25.12.2020	24.00	248.853	247.657	60.10	47.71	12.39	1.196	0.000	3.079
26.12.2020	23.97	248.597	247.474	60.68	47.99	12.69	1.123	0.000	3.153
27.12.2020	24.00	248.974	247.844	60.35	47.88	12.47	1.130	0.000	3.101
28.12.2020	24.00	249.065	247.858	63.24	49.37	13.87	1.207	0.000	3.452
29.12.2020	23.97	248.344	247.261	77.90	58.38	19.52	1.083	0.000	4.848
30.12.2020	24.00	248.669	247.562	75.08	56.93	18.15	1.107	0.000	4.512
31.12.2020	24.00	248.618	247.436	63.30	49.73	13.57	1.182	0.000	3.369
01.01.2021	24.00	249.223	248.034	59.95	47.49	12.47	1.190	0.000	3.103
02.01.2021	24.00	249.401	248.214	59.71	47.40	12.32	1.187	0.000	3.068
03.01.2021	24.00	249.379	248.209	61.83	48.73	13.10	1.170	0.000	3.261
04.01.2021	24.00	249.753	248.571	57.65	46.21	11.44	1.182	0.000	2.854
05.01.2021	24.00	249.304	248.078	56.82	45.68	11.14	1.226	0.000	2.772
06.01.2021	24.00	249.985	248.792	59.61	47.37	12.24	1.193	0.000	3.057
07.01.2021	24.00	249.675	248.489	63.61	49.98	13.63	1.187	0.000	3.398
08.01.2021	24.00	249.354	248.045	61.87	48.96	12.91	1.310	0.000	3.215
09.01.2021	24.00	249.517	248.205	59.67	47.52	12.15	1.312	0.000	3.028
10.01.2021	24.00	249.326	248.045	63.21	49.50	13.71	1.281	0.000	3.414
11.01.2021	23.95	249.020	247.807	70.55	53.92	16.64	1.214	0.000	4.141
12.01.2021	24.00	248.518	247.294	76.56	57.64	18.92	1.223	0.000	4.700
13.01.2021	23.97	248.450	247.240	83.32	61.66	21.66	1.210	0.000	5.390
14.01.2021	24.00	247.984	246.752	77.61	58.56	19.05	1.232	0.000	4.721
15.01.2021	23.98	248.981	247.661	65.94	51.29	14.66	1.319	0.000	3.644
16.01.2021	24.00	249.270	247.978	67.52	52.45	15.07	1.292	0.000	3.752
17.01.2021	23.98	248.052	246.793	71.77	54.80	16.97	1.259	0.000	4.207
18.01.2021	24.00	247.495	246.299	78.45	59.05	19.41	1.196	0.000	4.806
19.01.2021	23.97	248.679	247.488	78.40	58.89	19.51	1.192	0.000	4.851
20.01.2021	24.00	248.679	247.504	78.32	59.04	19.28	1.175	0.000	4.795
Среднее	23.99	249.082	247.875	65.74	51.11	14.62	1.208	0.000	3.637
Итого	743.63	7 721.549	7 684.111	-	-	-	37.438	0.000	112.747
Разность	-	37.438		14.62		-	37.438		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	Н КП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	743.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	744.00
Ерасч.	112.747								

Показания интеграторов:

Итого полная часть: 109,067
Гкал

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
21.12.2020 00:00	506 788.738	505 178.099	5 571.395	84 424.12
20.01.2021 23:59	514 510.287	512 862.211	5 684.142	85 167.75
Разность	7 721.549	7 684.111	112.747	743.63

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания «Дружная»
ИНН 5959000669 КПП 434501001
610008 г.Киров, Нововятский район,
ул.Красноармейская, 3
телефон/факс (8332) 70-70-79

Ответственный за учет тепловой энергии :

Отчет принят _____ 20 ____ г.

МУП «КТС»
Россия, 610013, Кировская область,
г.Киров, ул.Коммуны, д.1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582

Отчет подготовлен 21.01.2021 8:42:39

Распределение тепловой энергии на отопление

по общедомовому прибору учета тепловой энергии

Магика № КА 102033

в многоквартирном жилом доме по адресу:

г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, д. 22.

2021

				январь	
	Абонент	Отапливаемая площадь, м2	% распределения	112,894	
1	Почта России	112,7	3,38998346%	3,82708792	3,82700
2	Ленина, 22 (жилая часть)	3211,8	96,61001654%	109,06691208	109,06700
	Итого:	3324,5	100,00000000%	112,89400000	112,89400000

0,000000

Гкал	Время нормальной работы	Время неиспр.	Время выкл. пит.	Добор за время нештат. ситуаций	Итого
112,747	743,63	0,37	0,60	0,147	112,894
744,6					

Ведущий инженер-энергетик
МУП "Кировские тепловые сети"

Т.С. Чупракова

