

Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 21.02.2020 по 20.03.2020 (29 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная,,
Договор :
Адрес : ул. Ленина, д. 22 (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : KA102033
Температура холодной воды, С : 5,00
ППР1: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч) ППР2: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
21.02.2020	24.00	261.609	260.750	52.99	43.61	9.38	0.859	0.000	2.449
22.02.2020	24.00	269.695	258.496	52.68	43.65	9.03	11.199	0.000	2.833
23.02.2020	23.98	242.980	213.306	54.20	44.14	10.06	29.674	0.000	3.597
24.02.2020	24.00	259.942	259.028	53.54	44.36	9.19	0.914	0.000	2.382
25.02.2020	23.93	263.188	262.182	53.36	44.09	9.26	1.007	0.000	2.438
26.02.2020	24.00	264.503	263.615	56.22	45.89	10.33	0.888	0.000	2.729
27.02.2020	23.98	264.769	263.940	56.68	46.30	10.39	0.829	0.000	2.744
28.02.2020	24.00	259.764	258.932	52.99	43.84	9.15	0.832	0.000	2.374
29.02.2020	23.93	260.558	259.735	53.82	44.27	9.55	0.823	0.000	2.483
01.03.2020	23.97	259.764	258.979	57.28	46.37	10.91	0.785	0.000	2.828
02.03.2020	24.00	260.691	259.696	54.72	44.77	9.94	0.996	0.000	2.594
03.03.2020	24.00	260.012	259.173	52.43	43.28	9.15	0.839	0.000	2.375
04.03.2020	23.97	259.938	259.108	54.58	44.70	9.88	0.830	0.000	2.563
05.03.2020	24.00	259.681	258.869	59.89	48.11	11.78	0.812	0.000	3.057
06.03.2020	24.00	259.989	259.156	55.89	45.59	10.29	0.832	0.000	2.673
07.03.2020	23.95	260.702	259.897	53.10	43.63	9.47	0.804	0.000	2.464
08.03.2020	24.00	260.188	259.394	53.23	43.77	9.46	0.795	0.000	2.456
09.03.2020	23.95	260.702	259.905	52.20	43.23	8.97	0.797	0.000	2.334
10.03.2020	24.00	263.290	262.474	52.96	43.75	9.21	0.817	0.000	2.420
11.03.2020	23.95	260.773	259.937	51.12	42.64	8.48	0.837	0.000	2.209
12.03.2020	23.98	259.409	258.613	51.62	42.90	8.71	0.795	0.000	2.258
13.03.2020	23.98	261.793	260.976	52.71	43.55	9.16	0.817	0.000	2.395
14.03.2020	24.00	265.054	264.219	52.77	43.67	9.10	0.835	0.000	2.406
15.03.2020	23.93	267.138	266.337	56.01	45.86	10.15	0.801	0.000	2.707
16.03.2020	23.95	268.905	268.089	59.04	47.96	11.08	0.816	0.000	2.972
17.03.2020	23.98	268.679	267.844	55.64	45.74	9.90	0.835	0.000	2.655
18.03.2020	24.00	270.357	269.524	55.29	45.43	9.87	0.833	0.000	2.662
19.03.2020	24.00	226.422	225.716	52.88	42.23	10.65	0.707	0.000	2.328
20.03.2020	24.00	173.684	173.152	54.04	41.05	12.98	0.532	0.000	2.250
Среднее	23.98	257.730	255.553	54.27	44.43	9.84	2.177	0.000	2.574
Итого	695.45	7 474.180	7 411.041	-	-	-	63.139	0.000	74.636
Разность	-	63.139		9.84		-	63.139		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	НКП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	695.45	2.98	0.00	0.00	0.00	0.15	0.03	-2.62	696.00
Ерасч.	74.636								

Показания интеграторов: *Итого пущая газет: 72,106 Гкал*

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
21.02.2020 00:00	466 405.314	465 016.195	5 167.385	77 131.50
20.03.2020 23:59	473 879.494	472 427.236	5 242.021	77 826.95
Разность	7 474.180	7 411.041	74.636	695.45

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания «Дружная»
ИНН 5959000669 КПП 434501001
610008 г. Киров, Нововятский район,
ул. Красноармейская, 3
телефон/факс: (8332) 70-70-79

Ответственный за учет тепловой энергии : _____

Отчет принят _____ 20__ г. _____

МУН. КТС
Россия, 610013, Кировская область,
г. Киров, ул. Коммуны, д. 1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ИТО: +7 (8332) 711 582

Отчет подготовлен 21.03.2020 14:11:30

Распределение тепловой энергии на отопление
по общедомовому прибору учета тепловой энергии

Магика № КА 102033

в многоквартирном жилом доме по адресу:
г. Киров, Нововятский район, **ул. Ленина, д. 22.**

2020

				март	
	Абонент	Отапливаемая площадь, м2	% распределения	74,636	
1	Почта России	112,7	3,38998346%	2,53014805	2,53000
2	Ленина, 22 (жилая часть)	3211,8	96,61001654%	72,10585195	72,10600
	Итого:	3324,5	100,00000000%	74,63600000	74,63600000

0,000000

Ведущий инженер-энергетик
МУП "Кировские тепловые сети"

Т.С. Чупракова

