

Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 21.11.2020 по 20.12.2020 (30 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная“,
Договор :
Адрес : ул. Ленина, д. 22 (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : KA102033
Температура холодной воды, С : 5,00
ППР1: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч) ППР2: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
21.11.2020	23.93	292.392	290.771	53.32	44.28	9.04	1.621	0.000	2.636
22.11.2020	24.00	290.841	289.327	57.41	47.05	10.36	1.514	0.000	3.009
23.11.2020	23.98	291.453	289.977	57.09	46.96	10.13	1.476	0.000	2.949
24.11.2020	23.97	292.335	290.853	56.66	46.85	9.81	1.482	0.000	2.864
25.11.2020	24.00	292.437	290.922	53.35	44.71	8.64	1.515	0.000	2.521
26.11.2020	23.98	292.365	290.872	57.63	47.59	10.04	1.494	0.000	2.932
27.11.2020	24.00	293.790	292.317	60.36	49.42	10.94	1.474	0.000	3.211
28.11.2020	24.00	293.199	291.791	61.77	50.41	11.36	1.408	0.000	3.322
29.11.2020	23.97	293.995	292.606	61.03	49.97	11.06	1.388	0.000	3.246
30.11.2020	24.00	294.390	292.967	55.21	45.98	9.23	1.423	0.000	2.712
01.12.2020	23.93	295.333	293.594	59.57	48.69	10.88	1.739	0.000	3.220
02.12.2020	23.98	295.006	293.545	59.87	49.05	10.83	1.461	0.000	3.190
03.12.2020	24.00	299.652	298.199	61.60	50.24	11.35	1.453	0.000	3.399
04.12.2020	23.98	303.686	302.267	70.09	56.13	13.96	1.419	0.000	4.235
05.12.2020	24.00	303.113	301.706	70.38	56.45	13.93	1.406	0.000	4.219
06.12.2020	23.93	302.928	301.466	62.82	51.28	11.54	1.463	0.000	3.491
07.12.2020	24.00	303.040	301.570	60.14	49.41	10.73	1.469	0.000	3.246
08.12.2020	23.93	304.407	302.933	62.74	51.18	11.57	1.474	0.000	3.523
09.12.2020	24.00	283.595	282.216	62.14	50.13	12.01	1.379	0.000	3.381
10.12.2020	23.97	251.026	249.822	70.10	54.01	16.09	1.204	0.000	4.036
11.12.2020	23.98	250.125	248.960	71.25	54.88	16.37	1.165	0.000	4.091
12.12.2020	23.95	250.965	249.828	70.11	54.06	16.04	1.137	0.000	4.025
13.12.2020	23.98	251.177	250.005	70.51	54.27	16.24	1.172	0.000	4.076
14.12.2020	24.00	250.958	249.798	68.29	52.97	15.31	1.160	0.000	3.841
15.12.2020	23.97	250.652	249.451	64.39	50.50	13.89	1.201	0.000	3.476
16.12.2020	23.98	249.977	248.753	59.77	47.52	12.25	1.224	0.000	3.059
17.12.2020	23.97	251.028	249.700	58.49	46.69	11.80	1.328	0.000	2.961
18.12.2020	23.98	250.832	249.603	60.87	48.05	12.83	1.230	0.000	3.211
19.12.2020	24.00	249.083	247.971	73.89	56.06	17.83	1.112	0.000	4.439
20.12.2020	24.00	248.959	247.838	68.84	53.18	15.66	1.121	0.000	3.896
Среднее	23.98	279.091	277.721	62.66	50.27	12.39	1.370	0.000	3.414
Итого	719.38	8 372.738	8 331.629	-	-	-	41.109	0.000	102.415
Разность	-	41.109		12.39		-	41.109		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	НКП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	719.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.60	720.00
Ерасч.	102.415								

Показания интеграторов:

Итого пилла газель: 99,028 Гкал

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
21.11.2020 00:00	498 415.999	496 846.469	5 468.981	83 704.74
20.12.2020 23:59	506 788.737	505 178.098	5 571.395	84 424.12
Разность	8 372.738	8 331.629	102.415	719.38

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания «Дружная»
ИНН 5959000669 КПП 434501001
610008 г. Киров, Нововятский район,
ул. Красноармейская, 3
Телефон/факс: (8332) 70-70-79

Ответственный за учет тепловой энергии :

Отчет принят _____ 20__ г.

МУП «ТЭС»

Россия, 610013, Кировская область,
г. Киров, ул. Коммуны, д. 1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582

Отчет подготовлен 21.12.2020 14:04:39

Распределение тепловой энергии на отопление

по общедомовому прибору учета тепловой энергии

Магика № КА 102033

в многоквартирном жилом доме по адресу:

г. Киров, Нововятский район, **ул. Ленина, д. 22.**

2020

				декабрь	
	Абонент	Отапливаемая площадь, м2	% распределения	102,503	
1	Почта России	112,7	3,38998346%	3,47483474	3,47500
2	Ленина, 22 (жилая часть)	3211,8	96,61001654%	99,02816526	99,02800
	Итого:	3324,5	100,00000000%	102,50300000	102,50300000

0,000000

Гкал	Время нормальной работы	Время неиспр.	Время выкл. пит.	Добор за время	Итого
102,415	719,38	0,02	0,60	0,088	102,503
720,0					

Ведущий инженер-энергетик
МУП "Кировские тепловые сети"

Т.С. Чупракова

