

Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 21.10.2019 по 20.11.2019 (31 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная,,
Договор :
Адрес : ул. Ленина, д. 22 (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : КА102033
Температура холодной воды, С : 5,00
ППР1: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч) ППР2: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	М1, тонн	М2, тонн	t1, С	t2, С	dt, С	М1 - М2, тонн	М2 - М1, тонн	
21.10.2019	23.98	277.785	276.814	45.40	38.98	6.42	0.971	0.000	1.779
22.10.2019	23.98	281.578	280.586	47.38	40.32	7.05	0.992	0.000	1.983
23.10.2019	23.98	289.279	288.263	46.48	39.70	6.78	1.015	0.000	1.948
24.10.2019	23.98	300.110	299.038	46.60	40.07	6.54	1.072	0.000	1.957
25.10.2019	23.97	299.663	298.585	49.02	41.88	7.13	1.078	0.000	2.136
26.10.2019	23.97	293.087	292.050	46.39	39.89	6.50	1.037	0.000	1.899
27.10.2019	23.98	287.552	286.564	46.51	39.89	6.62	0.988	0.000	1.900
28.10.2019	23.98	286.911	285.914	51.76	43.41	8.35	0.997	0.000	2.394
29.10.2019	24.00	286.376	285.414	57.89	47.76	10.13	0.962	0.000	2.898
30.10.2019	23.95	287.063	286.071	57.74	47.60	10.14	0.992	0.000	2.907
31.10.2019	23.98	287.826	286.836	60.02	49.02	11.00	0.991	0.000	3.161
01.11.2019	23.97	287.214	286.234	60.91	49.62	11.29	0.980	0.000	3.237
02.11.2019	24.00	287.749	286.772	56.86	46.89	9.97	0.978	0.000	2.865
03.11.2019	23.98	287.170	286.200	55.73	46.10	9.63	0.971	0.000	2.771
04.11.2019	24.00	287.538	286.567	53.39	44.41	8.99	0.972	0.000	2.578
05.11.2019	23.92	288.515	287.511	50.19	42.35	7.84	1.004	0.000	2.259
06.11.2019	24.00	280.145	279.163	46.08	39.41	6.67	0.981	0.000	1.866
07.11.2019	23.98	274.598	273.663	54.08	44.61	9.48	0.935	0.000	2.597
08.11.2019	24.00	273.974	273.055	60.42	48.74	11.68	0.919	0.000	3.195
09.11.2019	24.00	274.194	273.298	60.51	48.92	11.59	0.896	0.000	3.174
10.11.2019	23.97	274.224	273.344	57.81	47.17	10.64	0.880	0.000	2.916
11.11.2019	24.00	274.933	274.009	52.91	43.89	9.02	0.923	0.000	2.475
12.11.2019	23.97	274.808	273.868	52.12	43.37	8.76	0.939	0.000	2.402
13.11.2019	24.00	274.547	273.608	53.04	43.89	9.15	0.940	0.000	2.507
14.11.2019	23.93	273.801	272.878	55.30	45.51	9.79	0.923	0.000	2.675
15.11.2019	23.98	274.624	273.708	53.79	44.43	9.36	0.916	0.000	2.565
16.11.2019	23.98	274.041	273.138	53.54	44.29	9.25	0.904	0.000	2.530
17.11.2019	24.00	274.296	273.383	54.33	44.99	9.34	0.913	0.000	2.557
18.11.2019	23.95	274.021	273.102	54.21	44.89	9.32	0.919	0.000	2.548
19.11.2019	23.98	273.780	272.861	59.52	48.11	11.41	0.918	0.000	3.120
20.11.2019	24.00	272.669	271.785	70.38	55.04	15.33	0.883	0.000	4.181
Среднее	23.98	281.744	280.783	53.88	44.68	9.20	0.961	0.000	2.580
Итого	743.38	8 734.071	8 704.282	-	-	-	29.788	0.000	79.984
Разность	-	29.788		9.20			29.788		-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	Н КП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	743.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.60	744.00
Ерасч.	79.984								

Показания интеграторов:

Итого жилая часть: 47,335 Гкал

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	М1, тонн	М2, тонн		
21.10.2019 00:00	432 372.796	431 098.021	4 804.127	74 182.24
20.11.2019 23:59	441 106.866	439 802.303	4 884.110	74 925.62
Разность	8 734.071	8 704.282	79.984	743.38

Ответственный за учет тепловой энергии :

Отчет принят _____ 20__ г.

МУП "КТС"
Россия 610013, Кировская область,
г. Киров, ул. Коммуны, д. 1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания «Дружная»
ИНН 5959000669 КПП 434501001
610008 г. Киров, Кировский район,
ул. Красная Армейская, 3
Телефон/Факс: (8332) 70-70-79

Отчет подготовлен 21.11.2019 9:21:45

Распределение тепловой энергии на отопление

по общедомовому прибору учета тепловой энергии

Магика № KA 102033

в многоквартирном жилом доме по адресу:

г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, д. 22.

2019

				ноябрь	
	Абонент	Отапливаемая площадь, м2	% распределения	80,049	
1	Почта России	112,7	3,38998346%	2,71364786	2,71400
2	Ленина, 22 (жилая часть)	3211,8	96,61001654%	77,33535214	77,33500
	Итого:	3324,5	100,00000000%	80,04900000	80,04900000

0,000000

2019

Гкал	Время нормальной работы	Время остановки счета	Добор за время остановки счета	Итого
79,984	743,38	0,60	0,065	80,049

Ведущий инженер-энергетик
МУП "Кировские тепловые сети"

Т.С. Чупракова

МУП "КТС"

Россия, 610013, Кировская область,
г.Киров, ул.Коммуны, д.1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582