

Ведомость учета параметров: Отопление циркуляция с 22.09.2019 по 20.10.2019 (29 суток)

Потребитель : ООО „УК „Дружная,,
Договор :
Адрес : ул. Ленина, д. 22 (ЦО)

Тип прибора : Теплосчетчик Магика Номер прибора : KA102033
Температура холодной воды, С : 5,00
ППР1: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч) ППР2: Ду50 (0,240 - 60,000 м3/ч)

Дата	Нараб.	Масса		Температура			Утечка	Подмес	W, Гкал
	Тн, час	M1, тонн	M2, тонн	t1, C	t2, C	dt, C	M1 - M2, тонн	M2 - M1, тонн	
22.09.2019	23.92	293.183	292.216	50.20	43.06	7.14	0.968	0.000	2.082
23.09.2019	24.00	252.217	250.613	51.21	42.65	8.56	1.604	0.000	2.179
24.09.2019	23.92	259.429	258.546	50.27	41.81	8.47	0.882	0.000	2.189
25.09.2019	24.00	245.905	245.044	49.20	40.81	8.40	0.860	0.000	2.061
26.09.2019	24.00	242.803	241.913	50.55	41.50	9.05	0.890	0.000	2.195
27.09.2019	23.95	247.633	246.801	50.25	41.53	8.72	0.832	0.000	2.149
28.09.2019	23.98	254.995	254.179	51.20	42.52	8.68	0.817	0.000	2.211
29.09.2019	23.93	253.030	252.166	49.99	41.69	8.30	0.864	0.000	2.097
30.09.2019	24.00	257.795	256.944	47.58	40.19	7.39	0.851	0.000	1.900
01.10.2019	23.98	262.577	261.655	46.82	39.83	6.99	0.922	0.000	1.824
02.10.2019	24.00	288.122	287.082	46.47	40.25	6.22	1.040	0.000	1.788
03.10.2019	23.90	280.785	279.788	46.05	39.93	6.12	0.997	0.000	1.711
04.10.2019	21.27	231.042	230.286	42.66	37.76	4.89	0.756	0.000	1.355
05.10.2019	23.98	276.364	275.531	47.07	40.68	6.39	0.833	0.000	1.762
06.10.2019	23.98	276.091	275.244	50.92	43.22	7.71	0.847	0.000	2.124
07.10.2019	23.98	282.176	281.288	45.95	40.05	5.91	0.888	0.000	1.660
08.10.2019	23.98	276.791	275.884	47.47	40.58	6.89	0.907	0.000	1.903
09.10.2019	24.00	277.426	276.551	49.68	42.10	7.59	0.875	0.000	2.102
10.10.2019	24.00	277.772	276.905	49.98	42.32	7.66	0.867	0.000	2.124
11.10.2019	23.98	282.813	281.917	46.36	39.90	6.46	0.896	0.000	1.819
12.10.2019	24.00	278.115	277.245	46.53	39.97	6.56	0.870	0.000	1.821
13.10.2019	23.95	277.772	276.896	45.10	38.86	6.24	0.875	0.000	1.730
14.10.2019	24.00	277.647	276.755	46.17	39.53	6.64	0.891	0.000	1.840
15.10.2019	23.98	277.940	277.075	48.44	41.21	7.23	0.864	0.000	2.016
16.10.2019	24.00	276.147	275.240	49.86	42.18	7.69	0.907	0.000	2.120
17.10.2019	23.97	275.589	274.695	49.75	42.10	7.65	0.894	0.000	2.105
18.10.2019	24.00	276.893	275.990	48.11	40.84	7.27	0.902	0.000	2.009
19.10.2019	24.00	279.262	278.375	49.41	41.67	7.74	0.888	0.000	2.157
20.10.2019	24.00	278.234	277.308	49.18	41.39	7.79	0.926	0.000	2.164
Среднее	23.89	269.536	268.625	48.36	41.04	7.32	0.911	0.000	1.972
Итого	692.67	7 816.547	7 790.131	-	-	-	26.416	0.000	57.197
Разность	-	26.416		7.32	-	-	26.416	-	-

	Норма	G < min	G > max	dt < min	Сухой	Н КП	Неиспр.	Выкл. пит.	Итого
Т, час	692.67	0.00	0.00	0.08	0.00	0.58	0.00	2.67	696.00
Ерасч.	57.197								

Показания интеграторов:

Итого жид. часть = 55,471 т.кал

Дата	Масса		W, Гкал	Наработка час
	M1, тонн	M2, тонн		
22.09.2019 00:00	424 556.248	423 307.888	4 746.929	73 489.57
20.10.2019 23:59	432 372.795	431 098.020	4 804.126	74 182.24
Разность	7 816.547	7 790.131	57.197	692.67

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания «Дружная»»
ИНН 5959000669 КПП 434501001
610008 г. Киров, Нововятский район,
ул. Красноармейская, 3
телефон/факс: (8332) 70-70-79

Ответственный за учет тепловой энергии :

Отчет принят _____ 20__ г.

МУП «КТС»

Россия, 610013, Кировская область,
г. Киров, ул. Коммуны, д. 1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582

Отчет подготовлен 21.10.2019 17:33:07

Распределение тепловой энергии на отопление
по общедомовому прибору учета тепловой энергии

Магика № КА 102033

в многоквартирном жилом доме по адресу:

г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, д. 22.

2019

				октябрь	
	Абонент	Отапливаемая площадь, м2	% распределения	57,417	
1	Почта России	112,7	3,38998346%	1,94642680	1,94600
2	Ленина, 22 (жилая часть)	3211,8	96,61001654%	55,47057320	55,47100
	Итого:	3324,5	100,00000000%	57,41700000	57,41700000

0,000000

Гкал	Время нормальной работы	Время остановки счета	Добор за время остановки счета	Итого
57,197	692,67	2,67	0,220	57,417

Ведущий инженер-энергетик
МУП "Кировские тепловые сети"

Т.С. Чупракова

МУП "КТС"

Россия, 610013, Кировская область,
г.Киров, ул.Коммуны, д.1
Приемная: +7 (8332) 711 575
ПТО: +7 (8332) 711 582